

Фактические показатели надежности и энергетической эффективности ООО "КОТК"

Наименование предприятия	Наименование объекта	Наличие утвержденной инвестиционной программы (да/нет)	Наличие концессионного соглашения (да/нет)	Тепловые сети															
				Количество прекращений подачи тепловой энергии, причинной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2018 год, шт.		Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2018 году, км		Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2018 году, км		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2018 год, м3		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2018 год, Гкал		Материальная характеристика тепловых сетей на 2018 год, м2		Отношение величин технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2018 год, м3/м2		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2018 год, Гкал/м2	
ООО "КОТК"	Котельная №9 Котельная №10	да да	нет нет	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
				0	0	5,504	5,504	0	0	7005	4308	2226	4681	1288,34	1288,34	5,44	3,34	1,73	3,63
				0	0	1,709	1,709	0	0	1533	916	510	551	250,00	250,00	6,132	3,664	2,04	2,20

Директор ООО "КОТК"

Охрименко С.М.

Исполнит. начальник ПТО Поминаева Н.М.
тел. 8 (38464) 7-13-01

Фактические показатели надежности и энергетической эффективности ООО "КОТК"

Наименование предприятия	Наименование объекта	Источники (теплоэлектростанции, котельные и т.д.)							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 2018 год, шт.		Общая мощность источников тепловой энергии на 2018 год, Гкал/час		Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в 2018 году, Гкал/час		Нормативный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2018 год, т.у.т./Гкал	
ООО "КОТК"	Котельная №9	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
	Котельная №9	0	0	11,3	11,3	0	0	0,215	0,241
	Котельная №10	0	0	3,32	2,6	0	0	0,215	0,201

Директор ООО "КОТК"



Охрименко С.М.

Исполнил: начальник ПТО Поминаева Н.М.

тел. 8 (38464) 7-13-01